



Wilkasy, 20 stycznia 2022 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.: **Wymiana hydrantów wewnętrznych DN25 – 16 sztuk**

nr ref. postępowania: **001-01-2022**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż 16 sztuk hydrantów wewnętrznych DN25 w Centrum AZS znajdującego się na terenie Zamawiającego.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi wykonać następujące prace:

a. dostarczyć 16 sztuk hydrantów wewnętrznych DN25 (w kolorze czerwonym lub białym) z węzłem półsztywnym, posiadających certyfikat CE 1438/CPD/0022 wyposażone w:

- szafkę hydrantową,
- zawór hydrantowy 25 z redukcją skośną,
- zwijadło węża wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania,
- wąż tłoczny półsztywny $\varnothing 25\text{mm}$ o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694,
- prądownice hydrantową PWh-25 zgodną z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączoną do węża na zwijadle poprzez zakucie,
- zamek patentowy na kluczyk
- oznakowanie: znak 'Hydrant' zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1,
- kartę gwarancyjną,
- nr identyfikacyjny.

/13 sztuk hydrantów natynkowych, 3 sztuki hydrantów podtynkowych/

b. demontaż istniejących 16 sztuk hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym (nie jest konieczne wykuwanie ze ścian),

c. montaż 16 sztuk hydrantów wewnętrznych DN25 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji (z wykorzystaniem istniejących zaworów – w trakcie prac nie ma możliwości całkowitego odcięcia dopływu wody do budynku),

d. wykonanie badań próbnych.

3. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2022 r.

4. Materiały oraz dostarczone elementy przez Wykonawcę muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone ze wszystkimi elementami pozwalającymi na potwierdzenie legalności ich pochodzenia.

Z poważaniem

Marek Szlachta
Dyrektor

AZS COSA Ośrodek w Wilkasach